



PIANTA PIANO INTERRATO DEMOLIZIONI E RIMOZIONI scala 1:100

LEGENDA SISTEMI ANTINCENDIO ESISTENTI	
	Rilevatore puntiforme di fumo esistente
	Pulsante di segnalazione manuale esistente
	Luci emergenza esistenti
	Porta resistente al fuoco esistente

MESSA A NORMA PER PREVENZIONE INCENDI	
LEGENDA CRITICITA' INDIVIDUATE	
1.	Mancanza di compartimentazione nel piano interrato per le due destinazioni d'uso presenti e compartimentazione con i piani superiori
2.	Mancanza di superficie areante pari ad 1/40
3.	Vie di fuga inadeguate
4.	Struttura di copertura non idonea per la resistenza al fuoco richiesta (REI 120)
5.	Centrale rilevazione incendi non funzionante

COMUNE DI MISSAGLIA  
Provincia di Lecco

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA "TEODORO MONETA" SITA IN VIA GUGLIELMO BERETTA A MISSAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

*"Forse non è lontano il giorno in cui tutti i popoli, dimenticando gli antichi rancori, si riuniranno sotto la bandiera della fratellanza universale e, cessando ogni disputa, coltiveranno tra loro relazioni assolutamente pacifiche quali il commercio e le attività industriali, stringendo solidi legami. Noi aspettiamo quel giorno..."*  
*(tratto da "Peace and Law in the Italian Tradition", Nobel lecture, 29 agosto 1909)*  
*Conferenza tenuta da Ernesto Teodoro Moneta all'Istituto Nobel di Oslo il 25 Agosto 1909*

OGGETTO:

PIANTA DI RILIEVO  
PIANO INTERRATO CON INDIVIDUAZIONE CRITICITA'

TAVOLA N°:	5.A	DATA:	AGOSTO 2019	SCALA:	1:100
		AGG:			

PROGETTISTA:	TIMBRO:	PROGETTISTA:	TIMBRO:
Ing. ATTILIO BALITRO <small>Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n° 144</small>		Arch. ROBERTO RABBIOSI <small>Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio al n° 276</small>	

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO**  
Ingegneria - Architettura - Urbanistica  
Dott. Ing. ATTILIO BALITRO - Dott.Arch. ROBERTO RABBIOSI  
Via Fabiani N 45 23017 Morbegno (so) tel 0342/610035 - fax 0342/600833